



# VAMPA

REPORT  
DI ANALISI TERMOGRAFICA

Analisi effettuata in data 20/10/2020 15:33:10

Società De Cuir Les Rives

Via I Maggio 2 - Castel Franco di Sotto (PI)

### 3 Sintesi rilievo termografico

#### Società De Cuir Les Rives

Partita IVA	01935480507
Referente	Roberto Turini

#### Generalità impianto

Lo stabilimento Società De Cuir Les Rives è situato in Via I Maggio, 2 nel comune di Castelfranco di Sotto (PI) ed è alimentato alla tensione di 15 kV dalla rete del distributore locale. La cabina elettrica dello stabilimento è equipaggiata con un trasformatore isolato in olio da 400 kVA.

#### Informazioni generali

Il rilievo termografico è stato effettuato alla temperatura ambiente di circa 27 °C.  
È stato possibile rilevare l'immagine termica del trasformatore.  
Sono stati effettuati rilievi termografici su vari quadri di bassa tensione dello stabilimento.  
Le termografie sono state effettuate a circa il 36 % del carico massimo del trasformatore.

#### Dichiarazione di limitazione di responsabilità

Tutte le informazioni e raccomandazioni fornite in questo Report sono intese come linee guida e/o mere indicazioni non vincolanti per il Cliente. Il Cliente espressamente manleva Repower da ogni responsabilità, diretta e/o indiretta, in relazione al contenuto del Report.

## 4 Sintesi rilievo termografico

### Conclusioni

Le termografie effettuate sui quadri BT e sul trasformatore, non presentano anomalie termiche.

Si raccomanda di proseguire nel programma di controlli preventivi secondo la frequenza prevista dal piano di manutenzione.

Bruno Mascariello



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Bruno Mascariello". To the left of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the following text: "DEPARTAMENTO CON" at the top, "QUALIFICA LIVELLO 2" at the top right, "TERMOGRAFIA" in the center, "E INFRAROSSA" below it, and "CATEGORIA 2" at the bottom right. The bottom half of the stamp is partially obscured by the signature.